

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:




申请编号: A2025CCC0302-4803695
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: TGHX3ES-125P/12M

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



<p>产品名称: 隔离开关</p> <p>型号: TGHX3ES-125P/12M</p> <p>商 标: /</p> <p>数 量: 18</p> <p>收样日期: 2025-07-14</p> <p>完成日期: 2025-08-07</p> <p>样品来源: 企业送样</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正智能电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGHX3ES-125P/12M; Ui: 1600V; Uimp: 8kV; Ue: DC1500V; Ie: 125A; Ith: 180A; Icw: 1.5kA/1s; Icm: 2kA; 使用类别: DC-PV2; 接线方式: 12P 外形; 外壳防护等级: IP20 (操作面)</p>	
<p>主检: 朱 琳 签名:  日期: 2025-08-12</p>	<p>浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2025 年 08 月 13 日</p>
<p>审核: 蔡益州 签名:  日期: 2025-08-13</p>	
<p>签发: 马 琳 签名:  日期: 2025-08-13</p>	
<p>备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图</p> <p>TGHX3ES-125P/12M: I-1、I-2、I-3、I-4、II-1、II-2、II-3、II-4、III-1、III-2、III-3、III-4、VI-1、VI-2、VI-3、K-1、Y-1;</p>	

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-06801-1C251459
首页	√	1	C-06801-1C251459
报告组成	√	1	C-06801-1C251459
安全型式试验报告	√	97	C-06801-1C251459-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	C-06801-1C251459

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验